

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 48»  
улица Стожка, 53 г. Горловка, ДНР тел. (0624)52-63-92  
E-mail: gorlovaschool48@gmail.com  
ОКПО 95146156 ОГРН/ИНН 1229300166259/9312009090 КПП 931201001

---

№ 02/16-588 от 18.10.2023 г.

Начальнику Управления образования  
администрации города Горловка  
М.Я.Полубан

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  
ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 48»

Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 48»  
доводит до Вашего сведения, что согласно листу профилактической беседы № 3 от  
11.08.2023 устранены следующие предписания согласно пунктам:

- № 4 - Руководителем разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями;
- № 5 – Разработаны и вывешены на видных местах фотолюминисцентные планы эвакуации на случай пожара;
- № 6 - Руководитель обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;
- № 7 - Не допускается использование подвального этажа для организаций мастерской;
- № 9 - Руководитель организации обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации;
- № 10 - Выполнена перекатка пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации;
- № 11 - Предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- № 12 - Разработана инструкция по организации оповещения и аварийной эвакуации обучающихся в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций с указанием порядка действий;
- № 13 - Заключён и выполнен договор с ООО «Бастион» на техническое обслуживание 11 огнетушителей;
- № 14 - Руководитель организации обеспечил наличие исправных ручных рукавов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;
- № 19 - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора первого этажа обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа).

Не выполнены следующие пункты, будем закладывать в бюджет на 2024 год:

- № 1 – Объект защиты не оснащён системой пожарной сигнализации;

- № 2 – Объект защиты не оснащён системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре: с числом посещений в смену от 150 до 350 включительно, системой оповещения о пожаре второго типа;
- № 3 - Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания школы;
- № 16 - Руководитель объекта надзора не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.

Директор МБОУ Г. ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 48»



Е.О.Сидоренко