



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Никитовского района
г. Горловки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Горловка управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Горловка, ул. Молокова, 9, e-mail: gpn_gor_nik@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 3

дата и время начала проведения профилактического визита:
« 20 » июля 2023 г. 11 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:
« 20 » июля 2023 г. 12 ч. 58 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Горловка, Никитовский район, ул. Стожка, 53

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Горловки "Школа №48"

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической Никитовского района г. Горловка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Горловка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Кащавцевым Максимом Игоревичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБОУ г. Горловки «Школа № 48», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: об требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБОУ г. Горловки «Школа № 48» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание школы – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушении требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законодательством порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Объект защиты не оснащен системой пожарной сигнализации.	п. 11 приложение 1, Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".
2.	Объект защиты не оснащен системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре: - с числом посещений в смену от 150 до 350 включительно, системой оповещения о пожаре второго типа.	п. 18 приложение 5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 СП 3.13130.2009; пункты 7.1.1, 7.6.10.1 СП 158.13330.2014.
3.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания школы.	ч. 5, ч. 6 ст. 52. Федеральный закон 123-ФЗ п. 13. ППР в РФ; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020

4.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 6 ППР Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР РФ);
5.	Не разработаны и не вывешиваются на видных местах планы эвакуации на случай пожара.	ст. 6 ФЗ-123; п. 84 ППР в РФ; п. 9.3.9.2 ГОСТ 34428-2018.
6.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ.
7.	Допускается использование подвального этажа, для организации мастерской.	п. 16 п.п. б ППР в РФ.
8.	Допускается использование подвального этажа, для хранения мебели и других предметов.	п. 16 подпункт б) ППР в РФ.
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации.	п. 36 ППР в РФ.
10.	Не выполнена перекатка пожарных рукавов, которая должна осуществляться не реже 1 раза в год, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50. ППР в РФ.
11.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 ППР РФ.
12.	Не разработана инструкция по организации оповещения и аварийной эвакуации обучающихся в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций с указанием порядка действий.	п. 11.27 СП 251.1325800.2016; п. 6 ППР в РФ.
13.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX ППР в РФ и приложениям N 1 и 2.	п. 60 ППР в РФ.
14.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ.
15.	Отсутствует декларация о пожарной безопасности.	Статья 64 Технического регламента о требованиях

		пожарной безопасности.
16.	Руководитель объекта надзора не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	п.п. «а» п. 17. ППР в РФ.
17.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, которые организовываются не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п. «б» п. 17. ППР в РФ.
	На объекте защиты не установлена фотолюминесцентная эвакуационная система.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123);
18.		п. 5, п. 36 ППР в РФ; п. 4.1.1, п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 34428-2018).
19.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора первого этажа, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ.

Старший дознаватель ОНД и ПР
Никитовского района г. Горловки ОНД и ПР
городского округа Горловка УНД и
ПР ГУ МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы

М.И.Кащавцев

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя).

_____ (подпись)

« _____ » _____ 2023 г.